

11.12.2024 № 22510/С/01

И. о. Председателя Комитета
по управлению имуществом
администрации Дмитровского
городского округа Московской
области
Д.Н. Орлову

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

На Ваш запрос от 29.11.2024 Исх-6109/2024, поступивший в филиал АО «Мособлгаз» «Север» сообщаем следующее.

Полиэтиленовый газопровод низкого давления $P \leq 0,002 \text{ МПа}$ Д-110мм расположен вне границ запрашиваемого Вами участка с кад.50:04:0060301:822 расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Яхрома, д. Елизаветино.

При строительстве на данном земельном участке должны быть выдержаны расстояния от газопроводов до зданий и сооружений согласно СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Расстояние от газопровода низкого давления до фундамента зданий и сооружений должно быть не менее 2,0 метров.

С уважением,
директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0113437F009BB1529A48BFD0503ABB6D1B
Владелец Раков Антон Викторович
Действителен с 26.06.2024 по 26.06.2025

А.В. Раков

Кокуркина С.С.
8 (498) 687-47-04
05924