

- © 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies for personal or internal reference use only. All other rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Состав оборудования

Изготовитель		Адрес	
Max Weishaupt GmbH		Schwendi, Deutschland	
№	Комплектность	№ заказа	Количество
1	WM-G 20/2-A, 1 1/2", исп. ZM, Горелка газовая, 250-2100 кВт	We21721112	1
2	Реле максимального давления газа GW 150 A6/1 дополнит. WM10/20/30 с W-FM и W-MF резьбового исполнения Rp 3/4-1 1/2	We25003141	1
3	Встроенное оборудование. Соединение штекерное ST18/7 + ST18/4 с кабельным вводом	We25003022	1
4	Кран шаровой Rp 1 1/2 PN40/MOP5 с тефлоновым уплотнением для жидкого топлива EL и газа	We454008-G	1
5	Фильтр Rp 1 1/2 WF 515/1 для всех видов газа PN 0,5 бар	We1512234015-0	1
6	Регулятор давления газа FRS 515 RP 1 1/2 с пружиной	We1513302688-2	1
7	Клапан магнитный LGV 507/5 Rp 3/4 220 В, 50-60 Гц	We605707	1
8	Комплект подключения клапана утечки газа (без газа зажигания) для горелок с арматурой резьбового исполнения W-MF	We2502042601-0	1
9	Устройство индикации герметичности	We1513278501-0	1
10	Манометр 0-400 мбар с кнопочным краном исп. А, G1/4, для DMV фланц. исполнения или с подключением к газовому фильтру	We1513362679-2	1
11	Колено угловое Rp 1 1/2, G4-1 1/2-Zn-A EN10242, резьба внутренняя / наружная	We453219	1
12	Ниппель двойной Rp 1 1/2 x 160	We1390002624-7	3

Общие сведения

Заводской номер	40055419
Год изготовления	2011 г.
Вид топлива	Природный газ
Давление подключения газа	до 300 мбар
Назначение	Производство тепла для систем отопления и технологических нужд

Свидетельство о приемке

Продукция Weishaupt сертифицирована по системе ГОСТ РФ и допущена Ростехнадзором к эксплуатации в России.

Горелка изготовлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Для газовых и комбинированных горелок
ГОСТ 21204-97; ГОСТ 27824-2000

DIN-EN 676

Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС DE.MX03.B01146

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № PPC 00-39588 от 30.07.2010

Директива о газосодержащем оборудовании (90/396/EWG)

Для жидкотопливных горелок
ГОСТ 27824-2000

DIN-EN 267, EN 292

Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС DE.MX03.B01147

Конструктивный образец горелки подвергнут испытаниям согласно норм Европейского сообщества и признан годным к эксплуатации

Все горелки, производимые с учетом требований надзорных органов Российской Федерации, поставляются исключительно с типовыми табличками на русском языке.

D-88475, Schwendi, Deutschland Max Weishaupt GmbH



Дата

Max Weishaupt GmbH

