

Состав оборудования

Изготовитель		Адрес	
Max Weishaupt GmbH		Schwend, Deutschland	
№	Комплектность	№ заказа	Количество
1	WM-G 20/2-A, 1 1/2", исп. ZM, Горелка газовая, 250-2100 кВт	We21721112	1
2	Реле максимального давления газа GW 150 A6/1 дополнит. WM10/20/30 с W-FM и W-MF резьбового исполнения Rp 3/4-1 1/2	We25003141	1
3	Встроенное оборудование. Соединение штекерное ST18/7 + ST18/4 с кабельным вводом	We25003022	1
4	Кран шаровой Rp 1 1/2 PN40/MOP5 с тефлоновым уплотнением для жидкого топлива EL и газа	We454008-G	1
5	Фильтр Rp 1 1/2 WF 515/1 для всех видов газа PN 0,5 бар	We1512234015-0	1
6	Регулятор давления газа FRS 515 RP 1 1/2 с пружиной	We1513302688-2	1
7	Клапан магнитный LGV 507/5 Rp 3/4 220 В, 50-60 Гц	We605707	1
8	Комплект подключения клапана утечки газа (без газа зажигания) для горелок с арматурой резьбового исполнения W-MF	We2502042601-0	1
9	Устройство индикации герметичности	We1513278501-0	1
10	Манометр 0-400 мбар с кнопочным краном исп. А, G1/4, для DMV фланц. исполнения или с подключением к газовому фильтру	We1513362679-2	1
11	Колено угловое Rp 1 1/2, G4-1 1/2-Zn-A EN10242, резьба внутренняя / наружная	We453219	1
12	Ниппель двойной Rp 1 1/2 x 160	We1390002624-7	3

Общие сведения

Заводской номер	40055420
Год изготовления	2011 г.
Вид топлива	Природный газ
Давление подключения газа	до 300 мбар
Назначение	Производство тепла для систем отопления и технологических нужд

Свидетельство о приемке

Продукция Weishaupt сертифицирована по системе ГОСТ РФ и допущена Ростехнадзором к эксплуатации в России.

Горелка изготовлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

Для газовых и комбинированных горелок
ГОСТ 21204-97; ГОСТ 27824-2000

DIN-EN 676

Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС DE.MX03.B01146

Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-39588 от 30.07.2010

Директива о газосодержащем оборудовании (90/396/EWG)

Для жидкотопливных горелок
ГОСТ 27824-2000

DIN-EN 267, EN 292

Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС DE.MX03.B01147

Конструктивный образец горелки подвергнут испытаниям согласно норм Европейского сообщества и признан годным к эксплуатации

Все горелки, производимые с учетом требований надзорных органов Российской Федерации, поставляются исключительно с типовыми табличками на русском языке.

D-88475, Schwendi, Deutschland Max Weishaupt GmbH



Дата

Max Weishaupt GmbH

